

F(24)

# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ,  
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101  
ಫೋನ್ : 08262-233313  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ: 08262-233312

ನೋಂ. ಕ : ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ  
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,  
ಬೀಜ್ಜೆ, ಮಂಗಳೂರು-575004

C.I.No : (CIN) U40109 KA 2002 SGC 030425

Email : [secclmescom@rediffmail.com](mailto:secclmescom@rediffmail.com)

Web : [www.mesco.in](http://www.mesco.in)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾಪಾವ್ಯ/ಚಿ/ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಕಾಇಂ(ಕ)/2021-22/ 1386- 400.

ದಿನಾಂಕ: - 4 MAY 2021

## ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ:- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

\*\*\*\*\*


ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1. HT/LT line ನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂತರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಭೂ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
2. HT/LT line ನ್ನು Slant ಆಗಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
3. HT/LT line ನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
4. ಹಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
5. ಹಳೆಯದಾದ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್.ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
6. ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ಗ್ರಾಮ/ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವೈರಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಎಲ್.ಟಿ. ಕಿಟ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು / ಬದಲಿಸುವುದು, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು / ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಡಿ.ಓ.ಎಲ್.ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು / ಬದಲಿಸುವುದು, ಡಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಕ್ಟರ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ತುರ್ತು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿಗೊಂಡು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗೆ (5) ಐದರಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ (Photo ಗಳೊಂದಿಗೆ)ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಈ ಸಚಿತ್ರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ.ಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

Acc  
8/5  
05/15

JEI

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.